



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Direzione
Centrale Acquisti**

REGISTRO DEI CHIARIMENTI

Gara telematica n. 113538

Procedura aperta per la fornitura di arredi e allestimenti tecnici per i nuovi laboratori CIMeC
suddivisa in due lotti.

Lotto 1: Arredi e allestimenti Tecnici. CIG 9515162016

Lotto 2: Camere silenti. CIG 9515378255

1° QUESITO – Lotto 1

Data ricevimento: 10 gennaio 2023

Testo quesito:

Si chiede se la voce SEDUTA DA UFFICIO cod. S.1, è richiesta con braccioli e, se sì, con che tipologia di regolazione.

Risposta:

In merito alla richiesta si espone quanto segue:

-la sedia S.1 oggetto della domanda non è considerata come sedia da ufficio, ma si tratta di "seduta a slitta impilabile";

-la sedia S.2, a cui probabilmente fa riferimento la domanda, deve essere conforme alla normativa contenuta nel D.lgs. 81/2008 che prescrive le dotazioni minime per il sedile da lavoro, inoltre, nel Capitolato Prestazionale all'Art. 9 - Requisiti tecnici CAM, punto 3.2.10 - si riporta la normativa UNI EN 1335-1 e 1335-2 che prevede una specifica catalogazione per le sedute da lavoro. Il criterio minimo che soddisfa entrambe le norme è la tipologia B della UNI EN 1335 per la quale è previsto il bracciolo fisso o regolabile.

Il Responsabile del Procedimento di gara

Dott. Roberto Margoni

Università degli Studi di Trento

via Rosmini, 70 – 38122 Trento (Italy)

P.IVA – C.F. 00 340 520 220

www.unitn.it



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Direzione
Centrale Acquisti**

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

Struttura di riferimento:

Ufficio Gare e Appalti

Divisione Acquisti e Gare d'Appalto

Università degli Studi di Trento

via Rosmini, 70 – 38122 Trento (Italy)

P.IVA – C.F. 00 340 520 220

www.unitn.it